

Република Србија
Општина Кучево
Општинска управа Кучево
ул.Светог Саве бр.76
Број: IV-05-404-15/5/2018
Датум: 02.03.2018. година
К у ч е в о

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 1

У отвореном поступку јавне набавке - Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – I фаза, ЈН радова број: 1р/2018.

Дана 23.02.2018. године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и web страници Наручиоца објављен је Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – I фаза, ЈН радова број: 1р/2018.

Заинтересовано лице поставило је питања путем електронске поште – мејла, дана 28.02.2018. године за поступак јавне набавке - Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – I фаза, ЈН радова број: 1р/2018.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

ПИТАЊЕ бр. 1:

Обзиром да се ради о некатегорисаним путевима уградњом додатног слоја од 10 cm ДКА 0-31,5 mm се може очекивати максимално прираст носивости од 10 KN/cm² што нам са претходно уређеном подлогом која се може уредити са $M_c = 60 \text{ KN/cm}^2$.

Да ли бисте, у односу на претходно, исправили у предмеру да се након урађеног додатног слоја од 10 cm ДКА 0-31,5 mm захтева збијеност подлоге од $M_c = 60 \text{ KN}$ уместо захтеваних 80 KN/cm?

ОДГОВОР бр. 1:

Наручилац ће у вези са овим одговором изменити Конкурсну документацију на основу добијене Сагласности пројектанта којом се збијеност подлоге смањује са 80 на 60 KN/cm², која ће бити саставни део Уговора који ће бити закључен са најповољнијим понуђачем.

Измена Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и web страници Наручиоца.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 5. Закона, Наручилац не продужава рок за подношење понуда.

Начин доставе:

– Објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и web страници Наручиоца.



Комисија за јавну набавку