

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА КУЧЕВО  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Одлука о ком.делат.и ком.уређ.насеља на територији општине Кучево („Сл. гласник општине Кучево“, бр. 1/15)

КАНАЛИЗАЦИЈА

ОПИС КОНТРОЛЕ И УСКЛАЂЕНОСТ		Одговор и број бодова			Број бодова
		Да	Не	Није применљиво	
Ред. број	Питање				
1.	Да ли је извршено спајање стамбене зграде са уличном канализационом мрежом у року од 6 месеци од дана када су се стекли за то услови (изградња нове или реконструкција постојеће мреже) које прописује комунално предузеће	Да - 2	Не - 0		
2.	Да ли је носилац права коришћења односно сопственик зграде и другог објекта изградио септичку јаму на земљишту које се користи за редовну употребу објекта, у складу да хигијенско-техничким прописима и урбанистичко-техничким условима за изградњи септичке јаме, када не постоје услови за прикључење на јавну канализацију	Да - 2	Не - 0		
3.	Да ли се корисник септичке јаме стара о њеном редовном чишћењу и предузима мере да не долази до изливања њеног садржаја	Да - 2	Не - 0		
4.	Да ли је носилац права коришћења односно сопственик зграде и другог објекта, по извршеном спајању зграде или другог објекта са уличном канализационом мрежом, испразнио, очистио и престао да користи септичку јаму најкасније у року од 15 дана	Да - 2	Не - 0		
5.	Да ли правно лице односно корисник односно инвеститор омета корисника прикључка у коришћењу уличне канализационе мреже када је унутрашња инсталација	Да - 0	Не - 2		

	канализације спојена са уличном канализационом мрежом преко суседног земљишта односно туђе непокретности уз писану сагласност корисника односно власника непокретности или по поступку утврђеном одговарајућим законским прописима, јер не постоји могућност да се непосредно прикључе објекти на уличну канализациону мрежу				
6.	Да ли комунално предузеће одржава канализације за посебне намене и то: машинско чишћење уличних сливника специјалним возилом, ручно чишћење уличних сливника, пробијање затворене сливничке везе	Да - 2	Не - 0		
7.	Да ли се носилац права коришћења објекта односно сопственик објекта стара о одржавању првог ревизионог шахта иза регулационе линије	Да - 2	Не - 0		
8.	Да ли се ревизиона шахта одржава тако да правилно функционише унутрашња инсталација канализације као и несметан рад у њему	Да - 2	Не - 0		
9.	Да ли носилац права коришћења објекта односно сопственик објекта и други корисници омогућавају приступ овлашћеним радницима комуналног предузећа у објекту односно на земљишту које припада објекту ради контроле исправности, унутрашњих инсталација канализације и ревизионе шахте	Да - 2	Не - 0		
10.	Да ли је извршено самовољно спајање унутрашњих и других инсталација канализације са градском канализацијом	Да - 0	Не - 2		
11.	Да ли се одводи отпадна и атмосферска вода преко унутрашњих инсталација канализације суседне зграде	Да - 0	Не - 2		
12.	Да ли је уграђена одводна цев на делу канализационог прикључка од уличне канализационе мреже до првог ревизионог окна иза регулационе линије	Да - 0	Не - 2		
13.	Да ли се снег и лед убацује у градску канализацију уз сагласност комуналног предузећа)	Да - 2	Не - 0		
14.	Да ли се испушта у градску канализацију вода са киселинама, алкалијама и разним солима, вода која садржи бензин и уље, вода која је загрејана преко 40 <sup>0</sup> Ц и др.	Да - 0	Не - 2		
15.	Да ли се убацује у градску канализацију отпадни материјал лакше специфичне тежине (хартија, смеће, вата и сл.) који доводе до запушења и отежаног отицања отпадних вода, радиоактивни отпадни материјал и материјал који образује наслаге на зидовима канализације	Да - 0	Не - 2		
16.	Да ли се убацује у градску канализацију специјални медицински отпад и други материјал који изазива заразне и паразитне болести	Да - 0	Не - 2		
17.	Да ли се убацује у градску канализацију материјал који развија токсичне и експлозивне гасове (нафта и нафтни деривати)	Да - 0	Не - 2		
18.	Да ли се убацује у градску канализацију ђубре, пепео, кости, гипс, цемент, песак, крпе, коштице и други предмети	Да - 0	Не - 2		

19.	Да ли се неконтролисано убацује у градску канализацију чврсти материјал (асфалт, песак шљунак, малтер и сл.)	Да - 0	Не - 2		
20.	Да ли се у градску канализацију самовољно истачу отпадне воде из септичких јама и специјалних возила-цистерни преко ревизионих отвора-шахти или уличних сливника	Да - 0	Не - 2		
21.	Да ли се убацује у градску канализацију запаљиви материјал и ствари које могу да изазову пожар, експлозију	Да - 0	Не - 2		
22.	Да се подземне и друге употребљиве воде упуштају у канализацију без сагласности комуналног предузећа	Да - 0	Не - 2		
23.	Да ли се одводи атмосферска вода са кровова, дворишта, стаза и других површина корисника као и површина јавне намене у фекалну канализациону мрежу	Да - 0	Не - 2		
24.	Надзирани субјект је омогућио комуналном инспектору несметано обављање надзора, ставио на увид потребну документацију и друге доказе и изјаснио се о чињеницама које су од значаја за вршење надзора	Да - 2	Не - 0		

Напомена:

**Максималан број бодова: 48**

**Утврђени број бодова:**

#### ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

Редни број	Степен ризика	Број бодова у надзору у %
1	Незнатан	80-100
2	Низак	60-80
3	Средњи	40-60
4	Висок	20-40
5	Критичан	0-20

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

М.П.

ИНСПЕКТОР