

Република Србија
Општина Кучево
Општинска управа Кучево
ул.Светог Саве бр.76
Број: IV-05-404-46/9/2019
Датум: 02.09.2019. година
К у ч е в о

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Сагласно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 3

У отвореном поступку јавне набавке – Инвестиционо одржавање објекта ОШ „Милутин Миланковић“ Раброво, редни број поступка јавне набавке: 37/2019

Дана 06.08.2019. године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке објављен је Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку – Инвестиционо одржавање објекта ОШ „Милутин Миланковић“ Раброво, редни број поступка јавне набавке: 37/2019.

Заинтересовано лице поставило је питање путем електронске поште – мејла, дана 08.08.2019. године за отворени поступак јавне набавке – Инвестиционо одржавање објекта ОШ „Милутин Миланковић“ Раброво, редни број поступка јавне набавке: 37/2019.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Заинтересовано лице је поставило питања:

ПИТАЊЕ бр. 1: „Ранији одговор на постављено питање за поз. Дебљина ОСБ плоче није адекватан јер је одговорено да је дебљина 3/5. То није тачно па треба дати тачну дебљину која треба да се угради. Да ли је то 10;12;15 mm итд.?“

Одговор: Дебљина ОСБ плоче је 12 mm.

ПИТАЊЕ бр. 2:

Поред свега на основу унетих цена по позицијама расписаног тендера добили смо знатно већу вредност радова од предвиђеног износа за реализацију радова.

На објекту смо прегледали предмер и предрачун и том приликом уочили одређене аномалије и грешке.

Вредност предвиђених радова у пројектној документацији је око 8.600.000,00 а процењена вредност набавке 7.083.000,00 динара без ПДВ-а.

Поред овога у пројекту се налазе позиције којих нема на објекту и то: 1.5. демонтажа ОСБ плоче које на објекту нама.

Исто мислимо да су цене дате у пројектној документацији, поз. III.1. од 1.210 дин/м² нереално ниске и да је на основу тога добијена мала вредност радова.

То се односи и на уграђену керамику са ценом од 1.240 дин./м² као и поз. VII/4 водоводна мрежа заједно са цевима вентилима и једноручним славинама са ценом од 450 дин/ м².

Одговор: Наручилац остаје при процењеној вредности од **7.083.333,33** динара.

ПИТАЊЕ бр. 3: „Мишљења смо да је на новој школи кров у добром стању и да га не треба мењати, а на старој да исто треба размислити о мењању јер су дрвене међуспратне греде испод кровне конструкције у истом стању па се поставља питање:

Да ли треба скидати кровну конструкцију или само преко постојеће одрадити планиране радове?“

Одговор: Потребно је скидати кровну конструкцију.

Измена и допуна Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и web страници Наручиоца.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 5. Закона, Наручилац продужава рок за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку