

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**Број ЈН: 7/2020**

Број: IV-05-404/16/5/2020

Датум: 11.05.2020. године

Кучево

Поштовани,

Општинска управа Кучево, као наручилац у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва, редни број поступка јавне набавке: 7/2020, у складу са одредбом члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/15, 68/15), у законском року доставља измену конкурсне документације која чини саставни део конкурсне документације.

Измена бр. 1:

1.1. На страни 4 од 29 Конкурсне документације, у поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, ОПИС УСЛУГА, у делу СТРУЧНИ ХИДРОГЕОЛОШКИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА врши се измена следећег:

брише се:**„СТРУЧНИ ХИДРОГЕОЛОШКИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА**

Према Закону о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/2015) носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем хидрогеолошких истраживања. Вршење стручног хидрогеолошког надзора је неопходно, како приликом израде бунара, тако и током истраживања која се изводе за потребе оцене резерви подземних вода.

Стручни надзор, према Закону, обухвата: контролу да ли се истражни радови изводе према пројекту геолошких истраживања и остварује пројектована динамика реализације истраживања; проверу квалитета извођења истражних радова и примену прописа из области геолошких истраживања и техничких прописа; контролу примене мера безбедности и здравља на раду, мера заштите од пожара и заштите животне средине.

Носилац истраживања може да врши непосредно стручни надзор над извођењем геолошких истраживања, уколико испуњава услове прописане Законом. У супротном, дужан је да вршење истог повери другом правном лицу које их испуњава.

Надзор је дужан да сачини Извештај о изведеном стручном надзору, који треба да садржи следеће податке о: извођачу геолошких истраживања, врсти и обиму извршених радова и датуму њиховог извођења, као и друга значајна запажања надзора. Извештај израдити у три примерка у писаној и један у електронској форми.

По овој позицији ангажовање стручног надзора над извођењем хидрогеолошких истраживања и израда Извештаја о изведеном стручном надзору у три примерка.“

ТАКО ДА САДА ГЛАСИ: додаје се следеће:

„Радови који подразумевају надзор дати су у приложеној табели:

1.1.	ИЗРАДА ИСТРАЖНО-ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА ИЕБР-1/2019	
1	Транспорт бушаће гарнитуре, бушаћег алата и прибора, припрема градилишта са ископом компензационих басена, у свему према поз. 6.1.1.	пауш.
2	Бушење бушотине пречником Ø 445 mm кроз пескове и шљункове у интервалу 0,0-18,0 m, у свему према поз. 6.1.2.	18 m'
3	Набавка, транспорт и уградња уводне колоне од челичних цеви пречника Ø 355,6 mm са	18 m'

	цементацијом међу простора, у свему према поз. 6.1.3.	
4	Бушење истражне бушотине кроз пескове, шљункове и глиновите седименте у интервалу 18,0–150,0 m, пречником бушења Ø 152 mm, директним поступком бушења уз употребу лаке исплаке, као флуида за бушење, у свему према поз. 6.1.4.	132 m'
5	Геофизички каротаж на дужини од око 132 m, у истражној бушотини (интервал од 18 до 150 m), по каротажу са пет метода (SEO, SP, CALL, NG и T) са теренском интерпретацијом каротажних кривих и израдом Техничког извештаја о спроведеним мерењима, у свему према поз. 6.1.5.	132 m'
6	Проширење истражне бушотине кроз пескове, шљункове и глине у интервалу 18,0-150,0 m пречником бушења Ø 311 mm, директним поступком бушења уз употребу лаке исплаке, као флуида за бушење, у свему према поз. 6.1.6.	132 m'
7	Набавка и уградња бунарске конструкције од PVC цеви у интервалу +0,5 – 150,0 m, у свему према поз. 6.1.7.	
	80,5m пуне PVC цеви пречника Ø175 mm	80,5m'
	40 m пуне PVC цеви пречника 140 mm	40m'
	30 m филтерске конструкције (слотирана PVC цев пречника Ø140 mm, обмотана PVC термо ситом отвора окаца 0,5 x 0,5 mm)	30m'
	Припрема и уградња 4 централизера пречника Ø140/311 mm.	4 ком.
8	Набавка, припрема и уградња кварцног гранулата у интервалу од 150 до 50 m, у свему према поз. 6.1.8.	100m'
9	Набавка, припрема и уградња тампона од бентонитске глине у гранулама, у интервалу од 50 до 45 m, у свему према поз. 6.1.9.	5m'
10	Цементација међу простора Ø175/311 mm у интервалу од 45 m до површине терена, у свему према позицији 6.1.10.	45m'
11	Испирање и разрада бунара у трајању од 24 са према поз. 6.1.11.	24 h
12	Тестирање бунара степ методом у трајању од 24 часа, у свему према поз. 6.1.12.	24 h
13	Дуготрајни тест црпења оптималним капацитетом у трајању од 72 часа, у свему према поз. 6.1.13.	72 h
14	Монтажа бунарске капе и геодетско снимање коте и координата, у свему према поз. 6.1.14.	1 ком.
15	Израда бетонског блока, у свему према поз. 6.1.15.	1 ком.
16	Израда једне комплетне хемијске анализе воде „V“ обима, у свему према поз. 6.1.16.	1 ан.
17	Ликвидација градилишта и санација терена, у свему према поз. 6.1.17.	пауш.
18	Израда Техничког Извештаја Извођача, у свему према поз. 6.1.18.	пауш.

1.2. На страни 18 од 29 Конкурсне документације, у поглављу **VII МОДЕЛ УГОВОРА**, у делу **члана 5.** врши се **измена следећег:**

„Према Закону о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/2015) носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем хидрогеолошких истраживања. Вршење стручног хидрогеолошког надзора је неопходно, како приликом израде бунара, тако и током истраживања која се изводе за потребе оцене резерви подземних вода.

Стручни надзор, према Закону, обухвата: контролу да ли се истражни радови изводе према пројекту геолошких истраживања и остварује пројектована динамика реализације истраживања; проверу квалитета извођења истражних радова и примену прописа из области геолошких истраживања и техничких прописа; контролу примене мера безбедности и здравља на раду, мера заштите од пожара и заштите животне средине.

Носилац истраживања може да врши непосредно стручни надзор над извођењем геолошких истраживања, уколико испуњава услове прописане Законом. У супротном, дужан је да вршење истог повери другом правном лицу које их испуњава.

Надзор је дужан да сачини Извештај о изведеном стручном надзору, који треба да садржи следеће податке о: извођачу геолошких истраживања, врсти и обиму извршених радова и датуму њиховог извођења, као и друга значајна запажања надзора. Извештај израдити у три примерка у писаној и један у електронској форми.

По овој позицији ангажовање стручног надзора над извођењем хидрогеолошких истраживања и израда Извештаја о изведеном стручном надзору у три примерка.“

ТАКО ДА САДА ГЛАСИ: брише се део члана 5.

1.3. На страни 18 од 29 Конкурсне документације, у поглављу **VII МОДЕЛ УГОВОРА**, у делу **члана 3.** врши се **измена става 1 и то следећег:**

„РОКОВИ

Члан 3.

Пружање услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва је до коначног завршетка радова по Уговору о извођењу радова – Извођење радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва.“

ТАКО ДА САДА ГЛАСИ:

„РОКОВИ

Члан 3.

Пружање услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва је до коначног завршетка радова по Уговору о извођењу радова – Извођење радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва, а примењује се од момента увођења извођача радова у посао. Рок за изводјење радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва је 30 (тридесет) дана од дана увођења извођача радова у посао.“

1.4. На страни 25 од 29 Конкурсне документације, у поглављу **9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА И НАЧИНА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ, КВАЛИТЕТА, МЕСТА ИСПОРУКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**, у делу **9.2. Рок за извршење предметне услуге** врши се **измена следећег:**

„9.2. Рок за извршење предметне услуге:

Пружање услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва је до коначног завршетка радова по Уговору о извођењу радова – Извођење радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва.“

ТАКО ДА ИЗМЕНА САДА ГЛАСИ:

„9.2. Рок за извршење предметне услуге:

„Пружање услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва је до коначног завршетка радова по Уговору о извођењу радова – Извођење радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва, а примењује се од момента увођења извођача радова у посао. Рок за извођење радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва је 30 (тридесет) дана од дана увођења извођача радова у посао.“

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Измењена Конкурсна документација биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.