

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУЧЕВО

Општинска управа

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Број предмета: ROP-KUC-32320-LOCA-10/2020

Број: 353-20/20-02

Датум: 02.06.2020. године

Кучево

Општинска управа Кучево - Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду решавајући по захтеву ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Народног фронта бр.12, за измену локацијских услова бр. у ЦЕОПу ROP-KUC-32320-LOC-1/2017 и код надлежног органа 353-38/17-02 од 09.11.2017 год. за изградњу дистрибутивног гасовода притиска МОР 16 бар на територији општине Кучево, део деонице ГМ 08-05/4 од границе са општином Велико Градиште до ГРЧ "Кучево" са припадајућим објектима ГРЧ Раброво - фаза 1, у КО Раброво, КО Мустапић, КО Мишљеновац, КО Љешница, КО Сена, КО Турија, КО Каона, КО Церовица, на основу члана 53а., 55., 56. и 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл. РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19), члана 9. Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 35/15, 114/15 и 117/2017) и Измене и допуне Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево ("Службени гласник општине Кучево", бр. 15/17) издаје измењене

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу дистрибутивног гасовода притиска МОР 16 бар на територији општине Кучево, део деонице ГМ 08-05/4 од границе са општином Велико Градиште до ГРЧ "Кучево" са припадајућим објектима ГРЧ Раброво - фаза 1, у КО Раброво, КО Мустапић, КО Мишљеновац, КО Љешница, КО Сена, КО Турија, КО Каона, КО Церовица "

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

Број катастарске парцеле и катастарске општине:

КП бр. 2190, 2189, 8232, 8231, 8230, 2225, 2226, 2227, 2223, 2233, 2234, 2235, 2256, 2261, 2457, 8228, 2942, 2947, 8229, 2453, 8218, 8236, 2948, 3004, 8237, 3224/4, 3345, 3342, 3341, 3340, 3339, 8245, **3346/2**, 3583, 3584, 3613, 3614, 8248, 3601, 3587, 3586, 8263, 8262, 8264/3, 4747, 4749, 2957, 3003, 3002, 3001, 3000, 2999 КО Раброво;

КП бр. 280, 281, 302, 1364, 1363, 1362, 1339, 10604, 1338, 1327, 1319/2, 1319/1, 1318, 1320, 1316, 1313/6, 1313/5, 1313/2, 1297, 1106, 1103, 10598/7, 1055, 1054, 1059, 1053, 10605, 1048/1, 1047, 1046, 1023, 1019, 1018, 1017, 1014, 1013, 1008, 1005, 1004, 995, 1003/1, 1003/2, 1002, 989, 990, 991, 994, 10603, 961, 962, 963 КО Мустапић;

КП бр. 47/2, 47/1, 45, 46, 49, 50, 51, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 697, 698, 6173, 688, 687, 686, 6163/1, 599, 601, 600, 596, 608, 609, 611, 612, 604, 592, 591, 1540, 1537, 1538, 1539, 1541/1, 1541/2, 1550, 1551, 1554, 1555, 1557, 1558, 1561, 1565, 1566, **1570/1**, **1570/2**, 1659, 1660, 1543, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668/1, 1668/2, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1681, 1682, 1830, 1834, 1835, 6169/1, 1942, 1886, 1861, 1856, 1855, 1854, 1853, 1852, 1851/2, 6161, 1843, 1842, 6160/1, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787 КО Мишљеновац;

КП бр. 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535/1, 2536, 2537, 2546, 2547, 2548/1, 2551, 2548/2, 2552/1, 2552/2, 2562/4, 2564, 2563, 2578, 2579, 2582 2594, 2589, 2590, 2588, 2587/1, 2586, 2584, 2583/2, 2624, 2662 КО Љешница;

КП бр. 1, 6/2, 6/1, 20, 29, 28, 26/2, 26/1, 24, 23, 19, 18, 17, 12/3, 12/2, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 2913/15, 2913/12, 2913/13, 1070, 1068, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062, 1061, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1055, 1139, 1029, 1030, 1028, 1022/2, 1022/1, 2915, 1231, 1224, 1229, 1226, 1228, 2916, 1254, 1266, 1545, 1546, 2913/17, 1255, 1544, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 2917, 1274, 1268, 1271, 1273, 1313, 1316, 1318, 1334, 2913/19, 2913/20, 1322, 1324, 1325, 746, 748, 462/2, 2913/33, 2913/34, 2913/35, 2913/36, 2913/38, 2913/39, 2913/40, 392, 394, 396, 412, 395, 398/1, 398/2, 400, 403, 405, 408, 409, 415, 418, 460, 420, 421, 422, 424, 426, 431, 433, 436, 437, 440, 441,

444, 446, 449, 450, 453, 454, 457, 461, 462/1 КО Сена;

КП бр. 7067, 7066, 7063/1, 7062, 7061, 7059/3, 7059/2, 7058, 7056, 7053/1, 7052/1, 7047/1, 7046, 7040/1, 7040/2, 7022/1, 8078, 6954/1, 6955, 6972, 6968/2, 6975, 6971, 6970, 6968/1, 6967, 6981, 6982, 6983, 6984, 6995, 6994, 6992/1, 6992/2, 6991/2, 7002, 7003, 7004, 8080, 6579, 6578, 6593, 6539, 6519, 6635, 6512, 6513/3, 6641/1, 6642/2, 6516, 6517, 6655, 6484, 6485, 6504, 6503/2, 6503/1, 6502, 6501, 6500, 6499, 6493, 6495, 8079, 7363, 7390, 7392/1, 7375, 7374, 7373, 7372, 7319, 7318/1, 7318/2, 7318/3, 7351, 7182, 7306, 7307, 7295, 7294, 7292, 7538, 7545/2, 7679, 7701, 7683, 7685, 7686, 7689, 7690, 7688, 7653, 7694, 7696, 7697, 7698, 7699, 7713, 7715, 6505 КО Турија;

КП бр. 334/1, 6495, 309/1, 309/2, 335, 336, 349/4, 337, 6485/60, 440, 474/2, 439, 476, 477, 478, 480/3, 480/4, 1008/2, 1004, 1003, 1002, 1001, 999, 998, 995, 992, 991, 990, 1334, 1335, 1336, 6485/54, 6485/58, 1405, 1394/2, 1393/1, 1416/1, 1392/1, 1392/3, 1392/2, 1380/2, 1380/6, 1380/5, 1381/3, 1381/1, 1382/1, 1382/2, 1665/1, 1664/1, 1663/1, 1662/1, 1656/1, 1657/1, 1657/2, 1660/2, 1660/1, 1658/3, **1655/7, 1655/6**, 1655/3, 1655/1, 1655/5, 6485/1, 3801/3, 3801/2, 3802/1, 3802/2, 3800/1, 3818, 3819, 3820, **3822**, 3823, 3824, 3825, 3826, 3845, 3797, 3847/1, 3849/1, 3849/4, 3851, 3853, 3855, 6485/4, **3857/1**, 3857/3, **6494**, 3925, 3928, 6489, 1629, **1628/1, 1628/2, 1628/3, 1628/4, 6491**, 3938, **1539/1, 1547/1**, 3780, 3781, 3783, 3784, 3774/1, 3769/2, 3767/1, 3766/1, 3765, 3763/1, 3764/3, 3763/2, 3761/3, 3764/1, 3761/1, 3761/2, 6513, 3683, 3718/1, 3718/2, 4287/1, 4285, 6486, 4261, 6512, 4260, 4258, 4251, 4254, 4259, 4257, 4256, 4255, 4247, 4246, 4224, 4132, 4133, 4134, 4136, 4141, **4142**, 4143 КО Каона;

КП бр. **4/2, 5, 1/2, 1/1, 4/5, 4/6, 3, 4/7, 2, 4/3, 59, 57, 58**, 1807, **60, 61**, 56, 370, 1808, 368, 367, 90/3, 86, 88, 89, 91, 95/1, 316, 102/3, 104, 116, 310, **311, 289**, 118, 119, 280, 282, 122, 136, 135, 133, 131, 169, 172, **173, 174/1** КО Церовица;

Извођење дистрибутивног гасовода средњег притиска ће се изводити фазно.

Мрежа ће бити подељена на две фазе:

- Фаза 1: Дистрибутивни гасовод средњег притиска (МОП 16 бар) и ГРЧ „Раброво“
- Фаза 2: Мерно регулационе станице МРС „Раброво“, МРС „Мишљеновац“, МРС „Турија“, МРС „Каона“, МРС „Кречана“

Напомена: У случају неслагања бројева наведених катастарских парцела са графичким прилогом у Идејном решењу, меродаван је графички прилог.

Површина катастарске парцеле: /

Пре издавања употребне дозволе потребно је спајање више катастарских парцела.

КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА:

Намена објекта: Локални надземни или подземни цевовод за дистрибуцију гаса

Класификациони број: 222100

Категорија: Г – инжењерски објекат

БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (БРГП): /

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ НА ОСНОВУ КОГА СЕ ИЗДАЈУ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ:

Измена и допуна Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево ("Службени гласник општине Кучево", бр. 15/17)

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ:

Гасификација на територији општине Кучево је планирана у складу са условима ЈП "Србијас" (бр. 06-03/19047 од 25.9.2015.г(580/15).Концепт снабдевања природним гасом потрошача у седам општина Браничевског округа (Мало Црниће, Велико Градиште, Голубац, Кучево, Петровац на Млави и Жагубица), предвиђа изградњу главне мернорегулационе станице ГМРС "Љубичево", капацитета 60 000m³/ с, која ће бити смештена у кругу постојећег главног разделног чвора (ГРЧ) "Пожаревац", на територији града Пожаревца. Дистрибуција природног гаса из ГМРС "Љубичево" вршиће се дистрибутивним гасоводом радног притиска до 16бага, преко територије града Пожаревца и 7 општина Браничевског округа до планираних локација МРС-а, а затим преко дистрибутивних гасовода (ДГМ) радног притиска 4бага до крајњих потрошача. Због велике дужине деоница дистрибутивног гасовода средњег притиска предвиђено је унутрашње чишћење (крацовање) гасовода.

На територији општине Кучево предвиђена је изградња следећих гасоводних објеката:

- дистрибутивни гасовод средњег притиска МОП 16bара од челичних цеви ознаке GM 08-05/4
- главни разделни чворови ГРЧ "Раброво" и ГРЧ "Кучево",
- мерно регулационе станице: МРС "Раброво", МРС "Мишљеновац", МРС "Турија", МРС "Каона", МРС "Кречана", МРС "Кучево", МРС "Нересница"
- дистрибутивне гасоводне мреже од поливинил цеви: ДГМ "Раброво" , ДГМ "Мишљеновац", ДГМ "Турија", ДГМ "Каона", ДГМ "Кучево", ДГМ "Нересница"

На територији општине Кучево дистрибутивни гасовод GM08-05/4 предвиђен је од линије уклапања са трасом гасовода на територији општине Велико Градиште (из правца ГРЧ "Бара"), а на дање је планиран у правцу југоистока преко следећих КО: КО Раброво, КО Мустапић, КО Мишљеновац, КО Љешница, КО Сена, КО Турија, КО Каона, КО Церовица, КО Кучево, КО Кучајна и КО Нересница.

Предметна траса обухвата обухвата деоница: граница са општином Велико Градиште – ГРЧ "Раброво" – одвајање за МРС "Мишљеновац" – МРС "Турија" – МРС "Каона" – одвајање за МРС "Кречана" – ГРЧ "Кучево" предвидети привремену чистачку станицу за пријем чистача гасовода и МРС "Кучево".

Из **МРС "Раброво"** планиран је развод примарне дистрибутивне мреже од ПЕ цеви (D90 до D180) до насељених места Раброво и Велика Брсница, као и насеља Макце на територији општине Велико Градиште. У насељеним местима планирана је месна дистрибутивна гасоводна мрежа од ПЕ цеви (D40 до D90).

Из **МРС "Мишљеновац"** планиран је развод примарне дистрибутивне мреже од ПЕ цеви (D90 до D180) до насељених места Мишљеновац, Мустапић, Љешница, Сена, Српце, Вуковић, Зеленик и насеље Душманић на територији општине Голубац. У насељеним местима планирана је месна дистрибутивна гасоводна мрежа од ПЕ цеви (D40 до D90).

Из **МРС "Турија"** планиран је развод примарне дистрибутивне мреже од ПЕ цеви (D90 до D125) до насељених места Турија и Ракова Бара. У насељеним местима планирана је месна дистрибутивна гасоводна мрежа од ПЕ цеви (D40 до D90).

Из **МРС "Каона"** планиран је развод примарне дистрибутивне мреже од ПЕ цеви (D90) до насељених места Каона. У насељеним местима планирана је месна дистрибутивна гасоводна мрежа од ПЕ цеви (D40 до D90).

Из **МРС "Кучево"** планиран је развод примарне дистрибутивне мреже од ПЕ цеви (D90 до D180) до насељених места Кучево, Кучајна и Шевица. У насељеним местима планирана је месна дистрибутивна гасоводна мрежа од ПЕ цеви (D40 до D90).

Из **МРС "Нересница"** планиран је развод примарне дистрибутивне мреже од ПЕ цеви (D90 до D180) до насељених места Нересница, Волуја, Дубока и Бродица. У насељеним местима планирана је месна дистрибутивна гасоводна мрежа од ПЕ цеви (D40 до D90).

Из **МРС "Кречана"** планирано је снабдевање Кречане Кучево у КО Каона

Приказ гасоводних објеката на територији општине Кучево је дат на рефералној карти бр.2 "Мрежа насеља и инфраструктурни системи"

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА

При избору трасе, пројектовању и изградњи гасовода, мора се осигурати безбедан и поуздан рад дистрибутивног гасовода, као и заштита људи и имовине, тј. спречити могућност штетних утицаја околине на гасовод и гасовода на околину.

Гасовод мора да обезбеђује непрекидну и сигурну испоруку природног гаса потрошачима са могућношћу искључивања појединих деоница.

При избору трасе гасовода мора се осигурати:

1. да гасовод не угрожава постојеће или планиране објекте, и планирану намену коришћења земљишта у складу са планским документима;
2. рационално коришћење подземног простора и грађевинске површине;
3. испуњеност услова у погледу техничких захтева других инфраструктурних објеката у складу са посебним прописима;
4. усклађеност са геотехничким захтевима.

У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу саобраћајница, у инфраструктурним коридорима.

Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar („Сл. гласник РС“ бр. 87/2015) дефинисана су минимална дозвољена

горизонтална растојања подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта), и то за:

- Дистрибутивне гасоводе средњег и ниског притиска

Табела бр.22: Дистрибутивни гасовод

	МОП ≤ 4 bar (m)	4 bar < МОП ≤ 10 bar (m)	10 bar <МОП ≤ 16 bar (m)
Гасовод од челичних цеви	1	2	3
Гасовод од полиетиленских цеви	1	3	-

- Мерно регулационе станице (МРС)

Табела бр. 23: Мерно регулационе станице

	МОП на улазу		
Капацитет m ³ /h	МОП ≤ 4 bar	4 bar < МОП ≤ 10 bar	10 bar <МОП ≤ 16 bar
до 160	уз објекат (отвори на објекту морају бити ван зона)	3 m или уз објекат (на зид или према зиду без)	5 m или уз објекат (на зид или према зиду без отвора)
од 161 од 1500	3m или уз објекат (на зид или према зиду)	5 m или уз објекат (на зид или према зиду без)	8 m
од 1501 до 6000	5 m	8 m	10 m
од 6001 до 25000	8 m	10 m	12 m
преко 25000	10 m	12 m	15 m
Подземне станице	1m	2 m	3 m

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar <МОП ≤ 16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < МОП ≤ 10 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

Табела бр. 24: Минимално дозвољена растојања

	Минимално дозвољено растојање (m)	
	Укрштање	Паралелно вођење
Гасоводи међусобно	0,20	0,60
Од гасовода до водовода и канализације	0,20	0,40

Од гасовода до вреловода и топловода	0,30	0,50
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода	0,50	1,00
Од гасовода до нисконапонских и висконапонских ел.каблова	0,30	0,60
Од гасовода до телекомуникационих каблова	0,30	0,50
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0,20	0,60
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова	-	5,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m ³	-	3,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m ³ а највише 100 m ³	-	6,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m ³	-	15,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m ³	-	5,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m ³ а највише 60 m ³	-	10,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m ³	-	15,00
Од гасовода до шахтова и канала.	0,20	0,30
Од гасовода до високог зеленила	-	1,50
* растојање се мери до габарита резервоара		

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода МОП ≤ 4бар са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

Табела бр. 25: Минимално дозвољена растојања

	Минимално дозвољено растојање (m)	
	Укрштање	Паралелно вођење
Гасоводи међусобно	0,20	0,40
Од гасовода до водовода и канализације	0,20	0,40
Од гасовода до вреловода и топловода	0,30	0,50
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода	0,50	1,00
Од гасовода до нисконапонских и висконапонских ел. каблова	0,20	0,40

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова	0,20	0,40
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0,20	0,60
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова	-	5,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m ³	-	3,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m ³ а највише 100 m ³	-	6,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m ³	-	15,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног пацитета највише 10 m ³	-	5,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m ³ а највише 60 m ³	-	10,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m ³	-	15,00
Од гасовода до шахтова и канала	0,20	0,30
Од гасовода до високог зеленила	-	1,50
* растојање се мери до габарита резервоара		

Минимална хоризонтална растојања MPC, MC и PC од осталих објеката су:

Табела бр. 26: Минимално хоризонтална растојања

Објекат	МОП на улазу		
	МОП ≤ 4 bar	4 бар < МОП ≤ 10 bar	10 bar <МОП≤ 16 bar
Железничка или трамвајска пруга	10 m	15 m	15 m
Коловоз градских саобраћајница	3 m	5 m	8 m
Локални пут	3 m	5 m	8 m
Државни пут, осим аутопута	8 m	8 m	8 m
Аутопут	15 m	15 m	15 m
Интерне саобраћајнице	3 m	3 m	3 m
Јавна шеталишта	3 m	5 m	8 m

Извор опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова	10 m	12 m	15 m
Извор опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова	10 m	12 m	15m
Трансформаторска станица	10 m	12 m	15 m
Надземни електро водови	0 bar < МОП ≤ 16 barp:		
	1 kV ≥ Y	Висина стуба + 3 m*	
	1 kV < Y ≤ 110 kV	Висина стуба + 3 m**	
	110 kV < Y ≤ 220 kV	Висина стуба + 3,75 m**	
	400 kV < Y	Висина стуба + 5 m**	
* али не мање од 10 М.			
** али не мање од 15 м. Ово растојање се може смањити на 8 М за водове код којих је изолација вода механички и електрично појачана			

- Главни разделни чвор (ГРЧ)

Локација чистачких станица, њихова конструкција и опрема, одређују се према Правилнику о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар (Сл.гласник РС бр. 24/2013).

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТИМА:

Димензије објекта:

укупна дужина гасовода: **27.405 м**
 дужина гасовода ø 273,0 мм: 3.012 м
 дужина гасовода ø 219,1 мм: 23.181 м
 дужина гасовода ø 114,3 мм: 1.202 м
 дужина гасовода ø 48,3 мм: 10 м

Материјализација објекта:

материјал гасоводних цеви: БН ПСЛ2 П235 ТР2, П235ГХ ТЦ1
 по стандарду: АПИ 5Л СРПС ЕН 10220
 материјал фитинга за спајање: АСТМ А234 WPB П235ГХ ТЦ1
 по стандарду: АНСИ Б.16.9 ЕН 10253-2

Друге карактеристике објекта: дистрибутивни гасовод радног притиска до 16 бар

Предрачунска вредност објекта: РСД 509.439.621,00

ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА:

Према условима садржаним у важећем плану терен спада у категорију стабилног и повољног за градњу. Пројекат објекта прилагодити за зону сеизмичности до 7 степени MCS скале за повратни период од 200 година, односно 8 степени MCS за повратни период од 500 година.

Пројектна документација мора да садржи и геотехничке подлоге којима ће се дефинисати услови градње.

Обзиром да се ради о терену који је претежно у непосредној близини реке Пек, односно о речном алувијуму, делувијуму, пролувијуму и првој речној тераси, пројектном документацијом предвидети мере заштите од корозије и мере заштите од узгона инсталација које могу да настану услед агресивности подземних и великих вода. Присутне су и следеће карактеристике тла терена: глине са појавама туфова и угља и кречњаци, лапоровити кречњаци, лапорци и глинци (valendis).

Напомена: Уз Пројекат за грађевинску дозволу као прилог обавезан је Елаборат о геотехничким условима за потребе израде дистрибутивне гасоводне мреже „Кучево“ за читавау трасу, обзиром да се ради о деловима могућих нестабилних падина.

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Сходно члану 4. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), примењујући критеријуме прописане Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), надлежни орган одлучује о потреби процене утицаја пројекта на животну средину.

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

При пројектовању и изградњи дистрибутивног гасовода средњег притиска (до 16 бар) испоштовати важеће прописе за ову врсту објеката, правила грађења из ових услова и техничке услове издате од следећих ималаца јавних овлашћења, који су саставни део ових локацијских услова:

1. ЕПС Дистрибуција Огранак ЕД „Електроморава“ из Пожаревца: Услови за пројектовање број: 120388/2 од 21.05.2020. године, број у ЦЕОПу: ROP-KUC-32320-LOCA-10-HPAP-2/2020 од 21.05.2020. год. Трошкови за издавање акта износе 95.030,40дин.

2. ЈП „Телеком Србија“ ИЈ „Пожаревац“ из Пожаревца - Услови број: 133315/2-2020 од 08.05.2020. године, број у ЦЕОПу: ROP-KUC-32320-LOCA-10-HPAP-12/2020 од 11.05.2020. год.

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.

Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности постојећих ТК објеката и каблова. Трошкови за издавање акта износе 27.404,89 дин.

3. Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације – Локацијски услови из дела заштите од пожара 09/24/1 број: 217-6300/20-1 од 13.05.2020. год. број у ЦЕОПу: ROP-KUC-32320-LOCA-10-HPAP-8/2020 од 13.05.2020. год. Трошкови за издавање акта износе 17.270,00 дин. и Услови за безбедно постављање у погледу мере заштите од пожара и експлозија 09/24/1 број: 217-6299/20-1 од 08.05.2020. године, број у ЦЕОПу: ROP-KUC-32320-LOCA-10-HPAP-7/2020 од 13.05.2020. год. Трошкови за издавање акта износе 33.330,00 дин.

4. Водни услови број: 3731/3 од 18.05.2020. године, број у ЦЕОПу: ROP-KUC-32320-LOCA-10-HPAP-10/2020 од 18.05.2020. год. Трошкови за издавање акта износе 26.400,00 дин.

Усвојено техничко решење гасовода у зони водотокова не сме онемогућити редно одржавање. Дубина укопавања гасовода у зони водотокова односно на водном земљишту мора да буде минимум 1,50м испод коте терена (дна водотока). Овај услов је неопходан да би се омогућио несметан пролаз за машине и људство у току редовног одржавања и у свим ситуацијама везаним за оперативно спровођење одбране од поплава.

На пролазу гасовода испод водених токова морају бити постављени знаци упозорења (ваздушне ознаке гасовода) са обе стране воденог тока, и то на минималном растојању од 5,0 метара од осе насипа водотока или канала ради несметаног редовног одржавања истих. Трошкови за издавање акта износе 26.400,00 дин.

5. ЈКП Кучево - Технички услови број 613 од 21.05.2020. год., број у ЦЕОПу: ROP-KUC-32320-LOCA-10-HPAP-6/2020 од 21.05.2020. год. Трошкови за издавање акта износе 4.224,00 дин.

6. Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево – Услови број: 164/2 - 2020 од 18.05.2020. године, број у ЦЕОПу: ROP-KUC-32320-LOCA-10-HPAP-4/2020 од 19.05.2020. год.

Инвеститор и извођач су дужни да обезбеде све потребне услове за археолошки надзор током извођења земљаних радова.

Уколико се током радова наиђе на археолошке налазе извођач је дужан да одмах и без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Трошкови за издавање акта износе 15.000,00 дин.

7. ЈП Путеви Србије-Услови за пројектовање број: ROP-KUC-32320-LOCA-10-HPAP-9/2020 интерни бр. ДК од 18.05.2020.године, број у ЦЕОПу: ROP-KUC-32320-LOCA-10-HPAP-9/2020 од 18.05.2020. год.

Траса предметне инсталације мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама постављеним поред и испод предметног пута, а на основу извода из катастра подземних инсталација, тј. прибавити положаје инсталација од комуналних предузећа и надлежних организација за управљање тим инсталацијама и планираних инсталација.

Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00м од крајње тачке попречног профила пута (изузетно до ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза) државног пута првог или другог реда или у складу са планском документацијом.

8. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. – Технички услови број: 2/2020-1143 од 19.05.2020. године, број у ЦЕОПу: ROP-KUC-32320-LOCA-10-HPAP-3/2020 од 19.05.2020. год. Трошкови за издавање акта износе 43.200,00 дин.

9. Република Србија Завод за заштиту природе Србије – Решење 03 број: 020-1074/2 од 25.05.2020. године, број у ЦЕОПу: ROP-KUC-32320-LOCA-10-HPAP-5/2020 од 26.05.2020. год. Трошкови за издавање акта износе 30.000,00 дин.

10. ЈП Србијашуме: Одговор број: 7155 од 21.05.2020. године, број у ЦЕОПу: ROP-KUC-32320-LOCA-10-HPAP-11/2020 од 21.05.2020. год.

11. Копије катастарских планова водова број 952-04-027-6383/2020 од 07.05.2020. год.

РОК ВАЖЕЊА: Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе у складу са овим условима, за катастарске парцеле за које је поднет захтев. Саставни део локацијских услова је Идејно решење : Г-ИДР-132-5/15-1 од марта 2020. године израђено од стране Гас инвест доо Београд, одговорног пројектанта Ана Зечевић дипл. инж. маш.

По службеној дужности је прибављена и уз захтев приложена следећа документација:

по службеној дужности

- Копија плана катастарске парцеле бр. 952-04-027-6383/2020 од 07.05.2020. год.

- Извод из катастра водова бр. 952-04-027-6383/2020 од 07.05.2020. год.

уз захтев приложено

- Идејно решење

- Пуномоћје

- Геодетски снимак постојећег стања

- Доказ о уплати административних такси

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу Општине Кучево у року од три дана од дана достављања локацијских услова.

Услове доставит:

- Подносиоцу захтева

- Архиви

Обрадио

Дејан Марановић

Руководилац одељења

Гордана Марић