



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУЧЕВО

Општинска управа

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Број предмета: ROP-KUC-12874-LOC-1/2021

Број: 353-14/21-02

Датум: 25.05.2021. године

К у ч е в о

Општинска управа Кучево - Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду поступајући по захтеву Макуљевић Босанке из Српца за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на КП бр. 1643 КО Српце, на основу чланова 8ђ. и 53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл. РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19), доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Макуљевић Босанке из Српца за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на КП бр. 1643 КО Српце због тога што идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Макуљевић Босанка из Српца, поднела је дана 04.05.2021. године преко пуномоћника Зорана Дреновца из Крушевца захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на КП бр. 1643 КО Српце.

Поступајући по чл.8. ст.2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19) којим је прописано да надлежни орган ће захтев за издавање локацијских услова одбацили закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање. На основу обавештења Електродистрибуције Србије бр. 24072/2 од 17.05.2021. године бр. у ЦЕОПу ROP-KUC-12874-LOC-1-НРАР-2/2021 од 18.05.2021. године Надлежни орган је увидом у Идејно решење бр. 37/21 од 20.04.2021. год. израђено од стране Бироа „ Дреновац “, ул. Косанчићева 16/3, Крушевац, одговорни пројектант Дреновац Никола, дипл. инж. грађ., утврдио следеће недостатке: у ИДРу нису наведени подаци потребни за издавање услова за пројектовање и прикључење од стране Електродистрибуције Србије, а то су врста прикључка, врста мерног уређаја, број тарифа, начин грејања, потребан енергетски капацитет (потребна одобрена снага), графичка документација из чл.40 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 23/15 и 23/16). Уколико на предметној катастарској парцели постоји објект којем је испоручена електрична енергија тада се обавезно приказује одобрена снага, ЕД број и број издатог одобрења. Такође, на основу обавештења ЈВП "Србијаводе" Београд бр. 4874/1 од 13.05.2021. године, бр. у ЦЕОПу ROP-KUC-12874-LOC-1-НРАР-3/2021 од 13.05.2021. године уз захтев није достављена Хидролошка студија Српачке реке, у текстуалном и графичком делу ИДРа недостаје приказ комуналне инфраструктуре водовода и канализације, није дат графички приказ водонепропусне септичке јаме.

На основу овако утврђеног чињеничног стања донет је закључак као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Кучево у року од три дана од дана достављања, таксиран са 400,00 динара локалне административне таксе.

Обрадио
Дејан Марановић

Руководилац одељења
Марић Гордана