

12 MAR 2010

Број: IV-22-04-1857/1

Датум: 08.03.10.

Општина КУЧЕВО-општинска управа
- одељење за привреду, урбанизам, стамбено-комуналне
и имовинско-правне послове -

39 Ваксу

КУЧЕВО
Ул. Светог Саве бр. 76

предмет: давање услова и података о далокводима за израду
Просторног плана општине Кучево

На основу захтева Министарства рударства и енергетике број 350-01-8/2010-02 од 23.02.2010. год. и накнадно достављене документације, (географска карта са границом просторног плана општине Кучево у Р 1 : 50000), видљиво је да наши ДВ-и 400 број 401/1 Дрмно-ХЕ Ђердап 1и110 кВ број 128/3 Мајданпек 3-Петровац,, једним својим делом прелазе територију обухваћену границом Просторног плана општине Кучево, (делови траса су оријентационо уцртани на вашој карти коју вам у прилогу достављамо), и из тих разлога вас обавештавамо о следећем:

- свака градња испод и у близини далековода условљена је "Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400 кВ (Сл. Лист СФРЈ број 65 из 1988 год; Сл. Лист СРЈ број 18 од 1992 год.), као Правилником о границама излагања о нејонизујућим зрачењима
- за добијање сагласности за градњу објекта у близини или испод далековода, чији је власник ЈП "Електромрежа Србије" потребна је наша сагласност
- сагласност се даје на Елаборат који треба да израдите, у коме је дат тачан однос предметног ДВ-а и објекта који градите ,уз задовољење горе поменутих "Правилника..." и исти може израдити било која за те послове овлашћена пројектна организација
- наша препорука је да било који објекат, а нарочито објекте за сталан боравак људи , буде удаљен мин. 40м. од нашег ДВ-а 4000 кВ, односно 25м. од нашег ДВ-а 110 кВ што не искључује потребу за Елаборатом.

За сва додатна објашњења можете се обратити Мирославу Јовановићу на тел .011/3238-701.

прилог: као у тексту



Генерални Директор ЈП "Електромрежа Србије"

Др. Милош Миланковић дипл. ел. инг.

- Ко: - Р.Србија-Министарство рударства и енергетике, Немањина 22-26,Бгд.
- генерални директор ЈП "ЕМС"
 - извршни директор Дирекције за пренос
 - погон преноса Бор
 - погон Техника - сектор за ДВ
 - архива