

Бр. С-09/648
16.11.2009 год.

ОПШТИНА КУЧЕВО

Општинска управа
12240 Кучево
Ул. Светог Саве 76

ПРЕДМЕТ: Мишљење у поступку израде
Просторног Плана у погледу
водопривредне инфраструктуре

ВЕЗА: Наш број С-09/648 од 02.11.2009. године
Ваш број 350-86/09-04 од 30.10.2009.године

На основу захтева Општинске управе, општине Кучево из Кучева, (МБ. 07162995), за издавање услова у поступку израде Просторног Плана општине Кучево, и достављене документације:

- Захтев са описом простора који обухвата Просторни Плана општине Кучево ;
- Топографска карта Р= 1:50.000, са уцртаним административним границама општине Кучево,
а у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09) и у складу са Законом о водама („Сл.гласник РС“, бр. 46/91) у поступку израде Просторног Плана општине Кучево, у погледу водопривредне инфраструктуре морају се испоштовати следећи водопривредни услови:

1. Приликом израде Просторног Плана општине Кучево на територији општине Кучево, водити рачуна, о посредном или непосредном утицају на већ изграђене водопривредне објекте, који се налазе у зони административног простора будућег Просторног Плана, као и о актуелном режиму површинских и подземних вода.
2. Приликом израде Просторног Плана општине Кучево, посебно треба водити рачуна о намени простора у брањеном подручју, имајући у виду постојећи систем заштите од великих вода реке Пек и њених притока, као и изложеност плављењу при појави великих вода веће вероватноће појаве.
3. Регулисано корито реке Пек од Клисуре до ушћа Кучајнске реке, 1,43км. са обостраним насипима, левообални насип уз Кучајнску реку, 2,32км., деснообални насип уз Кучајнску реку, од ушћа у Пек у дужини од 3,15км., као и деснообални насип уз регулисано корито реке Пек узводно од ушћа Кучајнске реке до ушћа Посушке реке, у дужини од 1,1км., и десни насип уз Посушку реку од ушћа у реку Пек па узводно у дужини од 0,32км., се налазе у Оперативном плану одбране од поплава за 2009.годину, Сектор Д.22.6. и припада сливу реке Дунав. Река Пек је регулисана за степен заштите $Q_{1\%}$ ($H_{1\%}=406$).
4. Приликом израде Просторног Плана општине Кучево, неопходно је глобално одредити локације и начин обезбеђивања санитарно исправне воде за потребе корисника.
5. Такође, потребно је предвидети глобално решење евакуације санитарних, фекалних и других отпадних вода. Отпадне воде се не могу упуштати у постојеће регулисане и нерегулисане водотоке, без претходног третмана до нивоа квалитета воде водотока у који

се отпадне воде упуштају (системи за прчишћавање отпадних вода). Могу се предвидети и водонепропусне септичке јаме, које се морају празнити преко овлашћеног надлежног комуналног предузећа.

6. Дати генерално решење за пријем и евакуацију површинских атмосферских вода са планираних манипулативних и саобраћајних површина. Воде са манипулативних (паркинг и др.), претоварних површина и свих саобраћајница, морају пре упуштања у реципијент проћи третман одвајања чврсте фазе кроз таложник и третман одвајања масти и уља кроз сепаратор масти и уља прописно димензионисаног, за меродавне падавине. Положај објеката и трасе саобраћајница морају обезбедити оптималне услове течења и евакуације воде из залеђа.

7. Поред свих изграђених насипа за одбрану од поплава према брањеном подручју, предвидети инспекцијске стазе-саобраћајнице, за потребе одржавања и спровођење мера одбране од поплава, односно ради омогућавања активности и радова у спровођењу мера одбране од поплава, организација руковођења и ангажовања људства, механизације, опреме и материјала.

8. Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, односно третман отпадних вода, неопходно је обезбедити положај у простору за места испуста атмосферске и третиране технолошке отпадне воде у реципијент, као и придржавати се следећих прориса:

- Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС“ број 5/68),
- Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС“ број 5/60),
- Правилник о начину и броју испитивања квалитета отпадних вода („Сл. Гласник СРС“ број 47/83 и 13/84),
- Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“ број 1/82).



ДИРЕКТОР

Дарко Јањић, дипл. грађ. инж.

Доставити:

- подносиоцу захтева (x1)
- Одељ. за коришћ. и газдов. водама (x1)
- архиви ВПЦ „Сава-Дунав“ Нови Београд (x1)
- архиви РЈ „Смедерево“ Смедерево (x1)