

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу
Одсек за превентивну заштиту
07/24 Број: 217-221/2-10
Датум: 02.06.2010. године
П о ж а р е в а ц

Писарница: ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО				
Примљено: 15.06.2010				
Органи	Одг. јед.	Тел.	Пр. лист	Вредност
04	350-24			

ПРЕДМЕТ: Услови из дела заштите од пожара за израду Плана детаљне регулације насељеног места Кучево.

Приликом израде Плана детаљне регулације насељеног места Кучево, а на захтев Општинске управе Кучево, сходно чл. 10. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник СРС", бр. 37/88) и техничким прописима који регулишу област заштите од пожара и експлозија, потребно је утврдити:

1.Изворишта снабдевања водом, капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара:

- планом предвидети и обезбедити таква изворишта која гарантују у току целе године константан ниво, доток, издашност и квалитет воде без обзира на то да ли се за напајање хидрантске инсталације и гашење користи подземна, површинска, атмосферска, вода из градске водоводне мреже или технолошка вода
- без обзира о каквом се типу водозавхвата ради исти морају бити видно обележени и обезбеђени са добрим прилазним путевима
- потребне количине воде коју треба обезбедити у односу на број становника и индустријске објекте на датом простору исте предвидети у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу ("Сл.лист СФРЈ", бр. 30/91).

2.Удаљеност између зона предвиђених за стамбене и јавне објекте и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене (складишта лакозапаљивих течности, гасова и експлозивних материја ако се планира изградња таквих објеката):

- код израде плана предвидети и јасно одредити зоне предвиђене за стамбену изградњу и јавне објекте (обданишта, болнице, домови здравља, позоришта, спортске хале, аутобуске станице и др.)
- код израде плана лоцирање индустријске зоне у зависности од врсте производног процеса (хемијска индустрија, петрохемија, нафтна индустрија и сл.) предвидети тако да се при изградњи истих узму у обзир одговарајући безбедносни услови: раздаљине од стамбених и јавних објеката, хидрометеоролошки (присуство ружа ветрова), водотокови и др., а све у смислу ублажавања последица од избијања евентуалних акцидентних ситуација.

3. Удаљеност између објеката различите намене унутар индустријске зоне и објеката специјалне намене која омогућава спровођење мера заштите од пожара и експлозија:

- приликом израде плана нужно је унутар индустријске зоне извршити диспозицију опасних објеката у односу на неопасне објекте, узети у обзир међусобна растојања објеката ради искључења могућности преноса пожара и експлозивног удара на друге објекте.

4. Ширину путева који омогућавају приступ ватрогасним возилима до сваког објекта и њихово маневрисање за време гашења пожара или друге акцидентне ситуације:

- приликом израде плана, а посебно у делу предвиђања изградње путева и инфраструктуре придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окрстнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 8/95).

5. Простор за изградњу објеката за потребе ватрогасно-спасилачких јединица, добровољних ватрогасних друштава, као и специјализованих јединица:

- приликом израде плана, а у вези процене броја становника и величине индустријске зоне тј. у зависности од врсте технолошког процеса и процене ризика опасности, предвидети и повољне локације за изградњу објеката за смештај људства и технике (индустријске ВСЈ, специјализоване јединице за акцидентне ситуације, интервенције на води и сл.).

Подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе сагласно чл. 18. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/03, 53/04, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09).



ШЕФ ОДСЕКА

главни полицијски инспектор

Горан Ђорђевић